



[Publicerad 2005-06-16]

## Sprinkler hade kunnat hjälpa vid CH-branden

Angående branden på CH i Gävle.

Jag vill kommentera påståenden och missuppfattningar i artikeln i Arbetsbladet 20 maj där det påstås att sprinkler inte skulle ha varit till någon nytta för att rädda CH. Det stämmer inte att det är sällsynt att svenska hotellrum är sprinklade - tvärtom - fler och fler hotell är totalsprinklade, det vill säga skyddade även i hotellrummen. Många Scandic-hotell är totalsprinklade. Även restauranger och nattklubbar är ofta sprinklerskyddade, speciellt i storstadsregionerna. På Sprinklerfrämjandets hemsida [www.sprinklerframjandet.se](http://www.sprinklerframjandet.se) finns en lista över några av de sprinklade svenska hotellen.

Självklart hade det varit önskvärt att det funnits sprinkler på nattklubben på CH - det hade gjort att branden hade släckts i ett mycket tidigt skede med bara marginella skador som följd. Att det inte går att installera sprinkler utan att göra om undertak etcetera är nonsens. Det finns många exempel på hur man kan dölja rör och sprinkler i klassiska lokaler utan att göra avkall på det estetiska.

Nu var nattklubben inte sprinklad. Hade då ett sprinklersystem enbart i hotelldelen inte gjort någon nytta? Då branden i nattklubben var så intensiv skulle sprinkler i hotellet kanske inte kunnat stoppa branden vid väggen mellan nattklubb och hotell, men den skulle definitivt ha fördröjt spridningen in i hotelldelen väsentligt och räddningstjänsten hade fått mer tid att på ett säkrare sätt kunna angripa branden inifrån hotellet.

Att nöja sig med att ett enstaka hotellrum får brinna tills räddningstjänsten släcker, räcker för att slippa spridning utanför det eldhärjade rummet. Men vad händer med hotellgästen i det brinnande rummet? All tillgänglig statistik visar på sprinklernas oöverträffade förmåga att släcka eller kontrollera uppkomna bränder så att människoliv och egendom skyddas.

**Lars-Inge Jernhem**  
sekreterare i **sprinklerfrämjandet**

**E-post redaktion:** [redaktionen@arbetsbladet.se](mailto:redaktionen@arbetsbladet.se) | **E-post annonsbokning:** [privat.annons@gavletidningar.se](mailto:privat.annons@gavletidningar.se)

**Arbetsbladet AB, Box 287, S-801 04 Gävle, Sweden**

Tel: 026-15 93 00 (+46 26 15 93 00), fax: 026-18 52 70 (+46 26 18 52 70)

**Ansvarig utgivare:** Sven Johansson. All kopiering av texter, bilder eller grafik är enligt upphovsrättslagen förbjuden.

**Webbredaktionen:** [web@arbetsbladet.se](mailto:web@arbetsbladet.se) Tel. 026-15 93 08, 15 93 64

**Webbmaster:** [webmaster@arbetsbladet.se](mailto:webmaster@arbetsbladet.se), Tel. 026-15 93 05

**Information om Cookies**