

Stockholm 2008-09-02

Brand på Volvo PV, Torslanda

Tidig morgon torsdagen den 28 augusti utbröt en brand i en bil i en av Volvo Personvagnars lokaler i Torslanda. Räddningstjänsten i Stor-Göteborg fick ett automatlarm klockan 04.39 på torsdagsmorgonen genom SOS Alarm.

Kortfattad resumé

Vid 17-tiden på onsdagen den 27 augusti genomfördes, vid Volvo PV, ett antal krocktester i en lokal vid Torslandafabriken. Testerna genomfördes utan indikation på några som helst problem, så de ansvariga personerna lämnade lokalerna tidigt samma kväll.

SOS Alarm får ett automatiskt brandlarm klockan 04.39 på torsdag morgon den 28 augusti. Det visar sig senare att larvet har utlösts av såväl det automatiska brandlarmet som sprinklersystemet i den lokal där krocktesterna utfördes på onsdag kväll.

Vid räddningstjänstens ankomst är *branden släckt av ett aktiverat sprinklerhuvud*. Branden har troligtvis uppstått i en av de bilar som krocktestats och sen spridit sig till annat brännbart material nära det fordon som började brinna.

Enligt räddningstjänsten var branden således redan släckt vid deras ankomst. Skadorna i byggnaden blev mycket begränsade och ”det var mest rök i byggnaden, som vi ventilerade ut” säger Lars Hellström, larmoperatör på räddningstjänsten Stor-Göteborg.

Orsaken till branden är hittills okänd och en intern utredning pågår.

Gösta Holmstedt
070-878 77 90

gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se