

Stockholm 2010-10-22

## **Brand – Berendsen Textil Service AB, mattvävteri i Järfälla den 22 oktober 2010**

### **1. Bakgrundsfakta**

Berendsen Textil Service AB ingår i den internationella koncernen Berendsen som sedan 2002 ägs av Davis Service Group med huvudkontor i London.

Företaget är ett av Nordeuropas ledande företag inom textillösningar. De bedriver verksamhet i 10 länder i Europa. I Sverige har Berendsen cirka 2 000 medarbetare och 28 000 kunder.

Deras mattvävteri på Saldovägen 24 i Järfälla är nybyggt och tagen i drift under 2010. Anläggningen i Järfälla är en industritvättanläggning för mattor.

Anläggningen är helsprinklad med QR pendent 68° C.

Berendsen är miljöcertifierade enligt ISO 14 001:2004 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9 001:2000.

**Under natten den 22 oktober 2010 fick SOS Alarm ett automatiskt larm från sprinklercentralen i på Saldovägen 24 i Järfälla.**

### ***Kortfattad resumé***

Det hypermoderna tvätteriet var helt obemannat då larmet gick.

Automatlarmet aktiverades och larm överfördes till SOS Alarm som larmade ut räddningstjänsten från brandstationen i Järfälla, som snabbt var på plats och kunde stänga av vattenflödet. Orsaken till det automatiska brandlarmet har efteråt visat sig vara att en brand uppstått i ett rum där smutsiga skurmoppar förvarades. Enligt uppgift från företaget har branden med stor sannolikhet orsakats av självantändning. Rummet där branden uppstod var försett med taksprinkler (**se bild 1**).

Då räddningstjänsten anlände till anläggningen var branden redan släckt av endast ett aktiverat sprinklerhuvud i taket.

Räddningstjänsten kallade redan under natten in ett saneringsföretag för att ta hand om överskottsvatten från sprinklersläckningen. Dessutom kallades sprinklerentreprenören till platsen för att återställa sprinkleranläggningen. Anläggningen var åter i drift inom ca 1 timme.



Bild 1. Det aktiverade sprinklerhuvudet i taket

## Slutsatser

Det här är ytterligare ett exempel på sprinklersystemens effektivitet, som i det fallet stannade med en allvarlig brandincident, men som utan överdrift hade kunnat utvecklas till en omfattande brand med svåra egendomsskador som följd, liksom besvärande produktionsavbrott.

Återställningsarbetena med städning, vattensanering och sprinklersystemet kunde starta omgående under natten och tidig morgon, vilket i det här fallet innebär att företaget kunde starta sin produktion igen på normal morgontid den 22 oktober.

Jag har på morgonen pratat med såväl Räddningstjänsten Attunda i Järfälla, produktionsledningen för Berendsen i Järfälla samt Bravida Sprinkler. Kommentarererna är översvällande positiva;

- Räddningstjänsten Attunda säger så här – ”Företaget ska vara glada över att de investerade i ett sprinklerskydd av anläggningen, annars hade de sannolikt drabbats av en totalskada”,
- Produktionsledare Jens Löf, Berendsen Textil Service AB i Järfälla – ”Vi är imponerade av sprinkleranläggningens slagkraft och ytterst glada över att vi **UTAN** några som helst driftstörningar eller andra skador är igång igen med vår produktion redan samma morgon som branden inträffar”,

Bravida Sprinkler Stockholm AB har utfört installationen och även driftsatt den efter brandincidenten på natten den 22 oktober 2010.

Gösta Holmstedt  
070-878 77 90

[gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se](mailto:gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se)